

別記表 1 不活性ガス消火設備の部分ごとの放出方式・消火剤の種類

防火対象物又はその部分			放出方式	全 域		局 所	移 動
			消火剤	二酸化炭素	イナートガス	二酸化炭素	二酸化炭素
常時人がいない部分以外の部分				×	×	×	○
	道路の用に供する部分	屋上部分		×	×	×	○
		その他の部分		×	×	×	×
常時人がいない部分	防護区画の面積が 1000 m ² 以上又は体積が 3000m ³ 以上のもの			○	×		
	その他のもの	自動車の修理又は整備の用に供される部分		○	○	○	○
		駐車のに供される部分		○	○	×	×
		多量の火気を使用する部分		○	×	○	○
		発電機室等	ガスタービン発電機が設置	○	×	○	○
			その他のもの	○	○	○	○
		通信機器室		○	○	×	×
		指定可燃物を貯蔵し、取り扱う部分	綿花類等 木材加工品等	○	×	×	○
			可燃性固体類等 合成樹脂類等	○	○	×	○

○：設置できる ×：設置できない

※イナートガス：イナートガス消火剤（窒素、IG-55及びIG-541）