

(1)項イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場

項 目	基 準 (令 ・ 規 則)			
収 容 人 員 算 定 法	従業者の数＋客席部分の数	イ 固定式いす席数 ロ 立見席 ハ その他の部分	(長いす式は 個々ごと)	
			正面幅	(端数切捨)
			0.4m	
			床面積	
防 炎 防 火 対 象 物	全部	全部	0.2㎡	
			床面積	(ます席、畳席、移動いす部分等)
			0.5㎡	
消 火 器	一 般	全部		
	少 量 危 険 物 指 定 可 燃 物		・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物 ・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物	
屋 内 消 火 栓 設 備	一 般	1号消火栓	延面積	500㎡以上
	地 階 ・ 無 窓 階 又 は 4 階 以 上 の 階	又 は 2号消火栓	床面積	100㎡以上
	指 定 可 燃 物	1号消火栓	危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)	
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	舞 台 部	床面積	地階・無窓階・4階以上の階	300㎡
			その他の階	500㎡
	平 屋 建 以 外	床面積	6,000㎡以上	注2
	地 階 ・ 無 窓 階	床面積	1,000㎡以上	
	4 階 以 上 10 階 以 下 の 階	床面積	1,500㎡以上	
	高 層 建 築 物	階数11以上(地階を除く)のもの		注2
水 噴 霧 消 火 設 備	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)		
	屋 上 部 分	回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場(泡・粉末)		
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積	600㎡以上 (屋上部分)	
			400㎡以上 (上記以外の部分)	(水噴・泡・不活性・粉末)
	自 動 車 の 修 理 整 備 部 分	床面積	地階・2階以上の階	200㎡以上
			1階	500㎡以上
	駐 車 場	床面積	地階・2階以上の階	200㎡以上
			1階	500㎡以上
			屋上	300㎡以上
	機 械 装 置 駐 車	収容台数10台以上		
泡 消 火 設 備	発 電 機 ・ 変 圧 器 等 電 気 設 備	床面積	200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)
ハロゲン化物消火設備	鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・ 乾 燥 室 等	床面積	200㎡以上 かつ350kw以上	(不活性・ハロゲン・粉末)
粉 末 消 火 設 備	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物 ・綿花類、木毛及びかんくず、ぼろ及び紙くず(油紙類を除く)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性ゴム等を除く) (水噴・泡・不活性) ・紙くず(油紙類に限る)又は石炭、木炭類(水噴・泡) ・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性ゴム等に限る)(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末) ・木材加工品及び木くず(水噴・泡・不活性・ハロゲン)		
注3				
屋 外 消 火 栓 設 備	1 ・ 2 階 床 面 積 合 計	耐火：	9,000㎡以上、	準耐： 6,000㎡以上、
動力消防ポンプ設備	屋内・屋外消火栓設備設置対象物	その他：	3,000㎡以上	注4
自 動 火 災 報 知 設 備	一 般	延面積	300㎡以上	
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の500倍以上の指定可燃物		
	駐 車 場 用 途 部 分	地階・2階以上の階	当該用途の床面積	200㎡以上
	地階・無窓階又は3階以上	床面積	300㎡以上	
	11 階 以 上 の 階	全部		
	特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物	全部		注5
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積	600㎡以上 (屋上部分)	
			400㎡以上 (上記以外の部分)	
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上	
	地 階	床面積の合計	1,000㎡以上	
	温泉の採取のための設備が設置されているもの(収容人員1人未満、2面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。)			
漏 電 火 災 警 報 器	一 般	延面積	300㎡以上	
	契 約 電 流 容 量	50アンペアを超えるもの		
消 防 機 関 へ 通 報 する 火 災 報 知 設 備	一 般	延面積	500㎡以上	
非 常 警 報 設 備	ベ ル 等	収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上		
	ベ ル 等 ＋ 放 送 設 備	収容人員300人以上		
避 難 器 具		地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの		
	2 階 以 上 の 階 ・ 地 階	収容人員50人以上(主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)		
	3 階 以 上 の 階	避難階又は地上に直通する階段が1の階で、収容人員10人以上		
誘 導 灯	2 階 以 上 の 階 ・ 地 階	避難階又は地上に直通する階段が1の階で、収容人員10人以上		注7
	避 難 口	全部	(床面積1,000㎡以上は、B級以上	注8
	通 路	全部	その他は、C級以上(矢印付にあっては、B級以上)	注9
	客 席	全部	(床面積1,000㎡以上は、B級以上	注10
消 防 用 水	標 識	全部		
排 煙 設 備	敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計	耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、		

(1)項ロ 公会堂・集会場

項 目	基 準（ 令 ・ 規 則 ）										
収 容 人 員 算 定 法	従業者の数＋客席部分の数	イ 固定式いす席数 （長いす式は 個々ごと）	正面幅 0.4m （端数切捨）								
			床面積 0.2㎡								
			床面積 0.5㎡								
		ハ その他の部分	（ます席、畳席、移動いす部分等）								
防 炎 防 火 対 象 物	全部										
消 火 器	一 般	延面積 150㎡以上									
	地 階 ・ 無 窓 階 又 は 3 階 以 上 の 階	床面積 50㎡以上									
	少 量 危 険 物 指 定 可 燃 物	・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物 ・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物									
屋 内 消 火 栓 設 備	一 般	1号消火栓	延面積 500㎡以上								
	地 階 ・ 無 窓 階 又 は 4 階 以 上 の 階	又は 2号消火栓	床面積 100㎡以上		注1						
	指 定 可 燃 物	1号消火栓	危政令別表第4の数量の750倍以上の「指定可燃物」（可燃性液体類に係るものを除く）								
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	舞 台 部	床面積	地階・無窓階・4階以上の階	300㎡							
			その他の階	500㎡							
	平 屋 建 以 外	床面積の合計 6,000㎡以上									
	地 階 ・ 無 窓 階	床面積 1,000㎡以上			注2						
	4 階 以 上 10 階 以 下 の 階	床面積 1,500㎡以上									
	高 層 建 築 物	階数11以上（地階を除く）のもの			注2						
水 噴 霧 消 火 設 備	指 定 可 燃 物	・危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）									
	屋 上 部 分	回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）									
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積	600㎡以上 400㎡以上	（屋上部分） （上記以外の部分）	（水噴・泡・不活性・粉末）						
	自 動 車 の 修 理 整 備 部	床面積	地階・2階以上の階 1階	200㎡以上 500㎡以上	（泡・不活性・ハロゲン・粉末）						
	駐 車 場	床面積	地階・2階以上の階	200㎡以上	（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）						
			1階	500㎡以上							
			屋上	300㎡以上							
	機械装置駐車		収容台数10台以上								
	発 電 機 ・ 変 圧 器 等 電 気 設 備	床面積	200㎡以上								
	不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	（不活性・ハロゲン・粉末）									
ハロゲン化物消火設備	鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・ 乾 燥 室 等	床面積	200㎡以上 かつ350kw以上	（不活性・ハロゲン・粉末）							
粉 末 消 火 設 備	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上								
指 定 可 燃 物	（不活性・ハロゲン・粉末）										
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物									
		・綿花類、木毛及びかんくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く） （水噴・泡・不活性）			注3						
		・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）									
屋 外 消 火 栓 設 備		・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）									
		・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）									
動力消防ポンプ設備	1 ・ 2 階 床 面 積 合 計	耐火：	9,000㎡以上、	準耐：	6,000㎡以上、						
				その他：	3,000㎡以上						
					注4						
自 動 火 災 報 知 設 備	一 般	延面積 300㎡以上									
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の500倍以上の指定可燃物									
	駐 車 場 部 分	地階・2階以上の階	床面積 200㎡以上								
	地 階 ・ 無 窓 階 又 は 3 階 以 上	床面積 300㎡以上									
	11 階 以 上 の 階	全部									
	特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物	全部			注5						
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積	600㎡以上 400㎡以上	（屋上部分） （上記以外の部分）							
	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上								
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	地 階	床面積の合計	1,000㎡以上								
	温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員1人未満、2面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）										

(2)項イ キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの

項 目	基 準 (令 ・ 規 則)					
収 容 人 員 算 定 法	従業者の数＋客席部分の数	イ 固定式いす席数 $\frac{\text{(長いす式は 個々ごと)}}{\text{正面幅 0.5m}}$ (端数切捨)				
		ロ その他の部分 $\frac{\text{床面積}}{3\text{m}^2}$				
防 炎 防 火 対 象 物	全部					
消 火 器	一 般	全部				
	少 量 危 険 物 指 定 可 燃 物	・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物 ・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物				
屋 内 消 火 栓 設 備	一 般	1号消火栓	延面積 700㎡以上			
	地 階・無 窓 階 又 は 4 階 以 上 の 階	又は 2号消火栓	床面積 150㎡以上			
	指 定 可 燃 物	1号消火栓	危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)			
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	平 屋 建 以 外	床面積の合計 6,000㎡以上				
	地 階 ・ 無 窓 階	床面積 1,000㎡以上				
	4 階 以 上 10 階 以 下 の 階	床面積 1,000㎡以上				
	高 層 建 築 物	階数11以上のもの(全階)				
水 噴 霧 消 火 設 備	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)				
	屋 上 部 分	回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場(泡・粉末)				
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床 面 積	600㎡以上 (屋上部分)	(水噴・泡・不活性・粉末)		
			400㎡以上 (上記以外の部分)			
	自 動 車 の 修 理 部 分	床 面 積	地階・2階以上の階 200㎡以上	(泡・不活性・ハロゲン・粉末)		
			1階 500㎡以上			
	駐 車 場	床 面 積	地階・2階以上の階 200㎡以上	(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末)		
			1階 500㎡以上			
			屋上 300㎡以上			
	機械装置駐車 収容台数10台以上					
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	発 電 機 ・ 変 圧 器 等 電 気 設 備	床 面 積	200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・ 乾 燥 室 等	床 面 積	200㎡以上 かつ350Kw以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
粉 末 消 火 設 備	通 信 機 器 室	床 面 積	500㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物 ・綿花類、木毛及びかんくず、ぼろ及び紙くず(油紙類を除く)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性ゴム等を除く) (水噴・泡・不活性) ・紙くず(油紙類に限る)又は石炭、木炭類(水噴・泡) ・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性ゴム等に限る)(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末) ・木材加工品及び木くず(水噴・泡・不活性)・ハロゲン				
		注2				
屋 外 消 火 栓 設 備	1 ・ 2 階 床 面 積 合 計	耐火:	9,000㎡以上、 準耐:	6,000㎡以上、 その他:	3,000㎡以上	注3
動 力 消 防 ポ ン プ 設 備	屋内・屋外消火栓設備設置対象物					
自 動 火 災 報 知 設 備	一 般	延面積 300㎡以上				
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の500倍以上の指定可燃物				
	駐 車 場 部 分	地階・2階以上の階 床面積 200㎡以上				
	地 階・無 窓 階 又 は 3 階 以 上	地階又は無窓階は100㎡以上、3階以上は床面積300㎡以上				
	11 階 以 上 の 階	全部				
	特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物	全部				
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床 面 積	600㎡以上 (屋上部分)			
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	通 信 機 器 室	床 面 積	500㎡以上			
	地 階	床面積の合計	1,000㎡以上			
漏 電 火 災 警						

(2)項ロ 遊技場・ダンスホール

項 目	基 準 (令 ・ 規 則)					
収容人員算定法 (①又は②により算定)	① 遊技場:従業者の数+観覧・飲食又は休憩の用に供する固定式いす席数	{ (長いす式は 個々ごと) $\frac{\text{正面幅}}{0.5\text{m}}$ (端数切捨) }		+遊技客数(遊技用機械器具を使用して遊技できる者の数)		
	② その他のもの:従業者の数+客席部分の数	{ イ 固定式いす席数 (長いす式は 個々ごと) $\frac{\text{正面幅}}{0.5\text{m}}$ (端数切捨) ロ その他の部分 $\frac{\text{床面積}}{3\text{㎡}}$ }				
防 炎 防 火 対 象 物	全部					
消 火 器	一 般	全部				
	少 量 危 険 物 指 定 可 燃 物	・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物 ・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物				
屋 内 消 火 栓 設 備	一 般	1号消火栓	延面積 700㎡以上			
	地 階 ・ 無 窓 階 又 は 4 階 以 上 の 階	又は 2号消火栓	床面積	150㎡以上 注1		
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	指 定 可 燃 物	1号消火栓	危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)			
	平 屋 建 以 外	床面積の合計 6,000㎡以上				
	地 階 ・ 無 窓 階	床面積 1,000㎡以上				
	4 階 以 上 10 階 以 下 の 階	床面積 1,000㎡以上				
水 噴 霧 消 火 設 備	高 層 建 築 物	階数11以上のもの(全階)				
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)				
	屋 上 部 分	回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場(泡・粉末)				
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積	600㎡以上 (屋上部分)	(水噴・泡・不活性・粉末)		
		床面積	400㎡以上 (上記以外の部分)			
	自 動 車 の 修 理 整 備 部 分	床面積	地階・2階以上の階 200㎡以上 1階 500㎡以上	(泡・不活性・ハロゲン・粉末)		
	駐 車 場	床面積	地階・2階以上の階 200㎡以上 1階 500㎡以上	(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末)		
			屋上 300㎡以上			
			機械装置駐車 収容台数10台以上			
	泡 消 火 設 備					
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	発 電 機 ・ 変 圧 器 等 電 気 設 備	床面積	200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・ 乾 燥 室 等	床面積	200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
粉 末 消 火 設 備	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
屋 外 消 火 栓 設 備	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の「指定可燃物」 ・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(油紙類を除く)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性ゴム等を除く) (水噴・泡・不活性(全域))				
		・紙くず(油紙類に限る)又は石炭、木炭類(水噴・泡) ・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性ゴム等に限る)(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末) ・木材加工品及び木くず(水噴・泡・不活性(全域)・ハロゲン(全域))				
動 力 消 防 ポ ンプ 設 備	1 ・ 2 階 床 面 積 合 計	耐火:	9,000㎡以上、 準耐:	6,000㎡以上、 その他:	3,000㎡以上 注3	
自 動 火 災 報 知 設 備	一 般	延面積 300㎡以上				
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の500倍以上の指定可燃物				
	駐 車 場 部 分	地階・2階以上の階	床面積	200㎡以上		
	地 階 ・ 無 窓 階 又 は 3 階 以 上	地階又は無窓階は100㎡以上、3階以上は床面積300㎡以上				
	11 階 以 上 の 階	全部				
	特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物	全部				
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積	600㎡以上 (屋上部分) 400㎡以上 (上記以外の部分)	注4		
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上			
	地 階	床面積の合計 1,000㎡以上				
漏 電 火 災 警 報 器	一 般	延面積 300㎡以上				
	契 約 電 流 容 量	50アン				

(2)項ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして省令で定めるもの

項 目	基 準 (令 ・ 規 則)				
収 容 人 員 算 定 法	従業者の数＋客席部分の数	イ 固定式いす席数 ^(長いす式は個々ごと) $\frac{\text{正面幅}}{0.5\text{m}}$ (端数切捨)			
		ロ その他の部分 $\frac{\text{床面積}}{3\text{㎡}}$			
防 炎 防 火 対 象 物	全部				
消 火 器	一 般	全部			
	少 量 危 険 物 指 定 可 燃 物	・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物 ・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物			
屋 内 消 火 栓 設 備	一 般	1号消火栓	延面積 700㎡以上	注1	
	地 階・無 窓 階 又 は 4 階 以 上 の 階	又は 2号消火栓	床面積 150㎡以上		
	指 定 可 燃 物	1号消火栓	危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)		
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	平 屋 建 以 外	床面積の合計 6,000㎡以上			
	地 階・無 窓 階	床面積 1,000㎡以上			
	4 階 以 上 10 階 以 下 の 階	床面積 1,000㎡以上			
	高 層 建 築 物	階数11以上のもの(全階)			
水 噴 霧 消 火 設 備	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)			
	屋 上 部 分	回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場(泡・粉末)			
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積	$\frac{600\text{㎡以上 (屋上部分)}}{400\text{㎡以上 (上記以外の部分)}}$	(水噴・泡・不活性・粉末)	
	自 動 車 の 修 理 分	床面積	$\frac{\text{地階・2階以上の階 200㎡以上}}{1\text{階 500㎡以上}}$	(泡・不活性・ハロゲン・粉末)	
	駐 車 場	床面積	$\frac{\text{地階・2階以上の階 200㎡以上}}{1\text{階 500㎡以上}}$	(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末)	
		屋上	300㎡以上		
		機械装置駐車 収容台数10台以上			
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	発 電 機・変 圧 器 等 電 気 設 備	床面積	200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)	
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	鍛 造 場・ボ イ ラー 室・乾 燥 室 等	床面積	200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)	
粉 末 消 火 設 備	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)	
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物 ・綿花類、木毛及びかんばんくず、ぼろ及び紙くず(油紙類を除く)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性ゴム等を除く) (水噴・泡・不活性(全域)) ・紙くず(油紙類に限る)又は石炭、木炭類(水噴・泡) ・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性ゴム等に限る)(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末) ・木材加工品及び木くず(水噴・泡・不活性(全域)・ハロゲン(全域))			
屋 外 消 火 栓 設 備	1・2 階 床 面 積 合 計	耐火:	9,000㎡以上、 準耐: 6,000㎡以上、 その他: 3,000㎡以上	注3	
動 力 消 防 ポ ンプ 設 備	屋内・屋外消火栓設備設置対象物				
自 動 火 災 報 知 設 備	一 般	延面積 300㎡以上			
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の500倍以上の指定可燃物			
	駐 車 場 部 分	地階・2階以上の階	床面積 200㎡以上	注4	
	地階・無窓階又は3階以上	地階又は無窓階は100㎡以上、3階以上は床面積300㎡以上			
	11 階 以 上 の 階	全部			
	特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物	全部			
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積	$\frac{600\text{㎡以上 (屋上部分)}}{400\text{㎡以上 (上記以外の部分)}}$		
	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上		
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	地 階	床面積の合計 1,000㎡以上			
	温泉の採取のための設備が設置されているもの(収容人員1人未満、2面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。)				
漏 電 火 災 警 報 器	一 般	延面積 300㎡以上		注5	
	契 約 電 流 容 量	50アンペアを超えるもの			
消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備	一 般	延べ面積 500㎡以上			
非 常 警 報 設 備	ベ ル 等	収容人員50			

(2)項ニ カラオケボックスその他の個室型店舗等

項 目	基 準（ 令 ・ 規 則 ）					
収 容 人 員 算 定 法	従業者の数＋客席部分の数	イ 固定式いす席数（長いすは 個々ごと） $\frac{\text{正面幅}}{0.5\text{m}}$ （端数切捨）				
		ロ その他の部分 $\frac{\text{床面積}}{3\text{㎡}}$				
防 炎 防 火 対 象 物	全部					
消 火 器	一 般	全部				
	少 量 危 険 物 指 定 可 燃 物	・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物 ・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物				
屋 内 消 火 栓 設 備	一 般	1号消火栓	延べ面積 700㎡以上			
	地 階・無窓階又は4階以上の階	又は 2号消火栓	床面積 150㎡以上			
	指 定 可 燃 物	1号消火栓	危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）			
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	平 屋 建 以 外	床面積の合計 6,000㎡以上				
	地 階 ・ 無 窓 階	床面積 1,000㎡以上				
	4階以上10階以下の階	床面積 1,000㎡以上				
	高 層 建 築 物	階数11以上のもの（全階）				
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）				
水 噴 霧 消 火 設 備	屋 上 部 分	回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）				
	道 路 の 用 に 分	床面積	$\frac{600\text{㎡以上}}{400\text{㎡以上}}$ （屋上部分）	（水噴・泡・不活性・粉末）		
	供 さ れ る 部 分	（上記以外の部分）				
	自 動 車 の 修 理 部 分	床面積	$\frac{\text{地階・2階以上の階}}{1\text{階}}$ $\frac{200\text{㎡以上}}{500\text{㎡以上}}$	（泡・不活性・ハロゲン・粉末）		
	駐 車 場	床面積	$\frac{\text{地階・2階以上の階}}{1\text{階}}$ $\frac{200\text{㎡以上}}{500\text{㎡以上}}$			
			屋上 300㎡以上	（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）		
泡 消 火 設 備	機械装置駐車 収容台数10台以上					
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	発 電 機 ・ 変 圧 器 等 電 気 設 備	床面積	200㎡以上	（不活性・ハロゲン・粉末）		
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・ 乾 燥 室 等	床面積	200㎡以上	（不活性・ハロゲン・粉末）		
粉 末 消 火 設 備	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上	（不活性・ハロゲン・粉末）		
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物 ・綿花類、木毛及びかんくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）（水噴・泡・不活性） ・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡） ・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末） ・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）				
屋 外 消 火 栓 設 備	1 ・ 2 階 床 面 積 合 計	耐火：	9,000㎡以上、	注3		
動 力 消 防 ポ ン プ 設 備	屋内・屋外消火栓設備設置対象物	準耐：	6,000㎡以上、			
		その他：	3,000㎡以上			
自 動 火 災 報 知 設 備	一 般	全部				
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の500倍以上の指定可燃物				
	駐 車 場 部 分	地階・2階以上の階	床面積 200㎡以上			
	地階・無窓階又は3階以上	全部				
	11 階 以 上 の 階	全部				
	特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物	全部		注4		
	道 路 の 用 に 分 供 さ れ る 部 分	床面積	$\frac{600\text{㎡以上}}{400\text{㎡以上}}$ （屋上部分） （上記以外の部分）			
	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上			
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	地 階	床面積の合計	1,000㎡以上	注5		
	温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員1人未満、2面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）					
漏 電 火 災 警 報 器	一 般	延面積	300㎡以上	注5		
	契 約 電 流 容 量					

(3)項イ 待合・料理店その他これらに類するもの

項 目	基 準 (令 ・ 規 則)				
収 容 人 員 算 定 法	従業者の数＋客席部分の数	イ 固定式いす席数(長いす式は個々ごと) $\frac{\text{正面幅}}{0.5\text{m}}$ (端数切捨)			
		ロ その他の部分 $\frac{\text{床面積}}{3\text{m}^2}$			
防 炎 防 火 対 象 物	全部				
消 火 器	一 般	延面積 150㎡以上			
	地 階 ・ 無 窓 階 又 は 3 階 以 上 の 階	床面積 50㎡以上			
	少 量 危 険 物 指 定 可 燃 物	・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物 ・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物			
屋 内 消 火 栓 設 備	一 般	1号消火栓	延面積 700㎡以上	注1	
	地 階 ・ 無 窓 階 又 は 4 階 以 上 の 階	又は 2号消火栓	床面積 150㎡以上		
	指 定 可 燃 物	1号消火栓	危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)		
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	平 屋 建 以 外	床面積の合計 6,000㎡以上		注2	
	地 階 ・ 無 窓 階	床面積 1,000㎡以上			
	4階以上10階以下の階	床面積 1,500㎡以上		注2	
	高 層 建 築 物 指 定 可 燃 物	階数11以上のもの(全階) 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)			
水 噴 霧 消 火 設 備	屋 上 部 分	回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場(泡・粉末)			
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積 600㎡以上	(屋上部分)	(水噴・泡・不活性・粉末)	
		床面積 400㎡以上	(上記以外の部分)		
	自 動 車 の 修 理 整 備 部 分	床面積 地階・2階以上の階	200㎡以上	(泡・不活性・ハロゲン・粉末)	
		1階	500㎡以上		
	駐 車 場	床面積 地階・2階以上の階	200㎡以上	(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末)	
		1階	500㎡以上		
泡 消 火 設 備		屋上	300㎡以上		
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	発 電 機 ・ 変 圧 器 等 電 気 設 備	床面積 200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	鍛 造 場 ・ ポ イ ラ ー 室 ・ 乾 燥 室 等	床面積 200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
粉 末 消 火 設 備	通 信 機 器 室	床面積 500㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物 ・綿花類、木毛及びかんくず、ぼろ及び紙くず(油紙類を除く)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性ゴム等を除く) (水噴・泡・不活性) ・紙くず(油紙類に限る)又は石炭、木炭類(水噴・泡) ・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性ゴム等に限る)(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末) ・木材加工品及び木くず(水噴・泡・不活性・ハロゲン)			注3
屋 外 消 火 栓 設 備	1 ・ 2 階 床 面 積 合 計	耐火： 9,000㎡以上、	準耐： 6,000㎡以上、	その他： 3,000㎡以上	注4
動 力 消 防 ポ ン プ 設 備	屋内・屋外消火栓設備設置対象物				
自 動 火 災 報 知 設 備	一 般	延面積 300㎡以上			
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の500倍以上の指定可燃物			
	駐 車 場 部 分	地階・2階以上の階	床面積 200㎡以上	注5	
	地階・無窓階又は3階以上	地階又は無窓階は100㎡以上、3階以上は床面積300㎡以上			
	11 階 以 上 の 階	全部			
	特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物	全部			
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積 600㎡以上	(屋上部分)		
	通 信 機 器 室	床面積 500㎡以上	(上記以外の部分)		
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	地 階	床面積の合計 1000㎡以上			
	温泉の採取のための設備が設置されているもの(収容人員1人未満、2面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。)				
漏 電 火 災 警 報 器	一 般	延面積 300㎡以上		注6	
	契 約 電 流 容 量	50アン			

(3)項ロ 飲食店

項 目	基 準 (令 ・ 規 則)					
収 容 人 員 算 定 法	従業員の数＋客席部分の数	イ 固定式いす席数 $\frac{\text{(長いす式は個々ごと)}}{\text{正面幅}} \times 0.5\text{m}$ (端数切捨) ロ その他の部分 $\frac{\text{床面積}}{3\text{㎡}}$				
防 炎 防 火 対 象 物	全部					
消 火 器	一	般	延面積	150㎡以上		
	地階・無窓階又は3階以上の階	は	床面積	50㎡以上		
	少量危険物指定可燃物		・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物 ・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物			
屋 内 消 火 栓 設 備	一	般	1号消火栓	延面積 700㎡以上		
	地階・無窓階又は4階以上の階	又は	2号消火栓	床面積 150㎡以上		
	指定可燃物	1号消火栓	危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)			
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	平屋建以外	床面積の合計		6,000㎡以上		
	地階・無窓階	床面積		1,000㎡以上		
	4階以上10階以下の階	床面積		1,500㎡以上		
	高層建築物指定可燃物	階数11以上のもの(全階) 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)				
水 噴 霧 消 火 設 備	屋上部分	回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場(泡・粉末)				
	道路の用に供される部分	床面積	600㎡以上 (屋上部分) 400㎡以上 (上記以外の部分)	(水噴・泡・不活性・粉末)		
	自動車修理整備部	床面積	地階・2階以上の階 200㎡以上 1階 500㎡以上	(泡・不活性・ハロゲン・粉末)		
	駐 車 場	床面積	地階・2階以上の階 200㎡以上 1階 500㎡以上	(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末)		
			屋上 300㎡以上			
			機械装置駐車 収容台数10台以上			
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	発電機・変圧器等電気設備	床面積	200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	鍛造場・ボイラー室・乾燥室等	床面積	200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
粉 末 消 火 設 備	通信機器室	床面積	500㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)		
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物 ・綿花類、木毛及びかんくず、ぼろ及び紙くず(油紙類を除く)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性ゴム等を除く)(水噴・泡・不活性) ・紙くず(油紙類に限る)又は石炭、木炭類(水噴・泡) ・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性ゴム等に限る)(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末) ・木材加工品及び木くず(水噴・泡・不活性・ハロゲン)			注3	
屋 外 消 火 栓 設 備	1・2階床面積合計	耐火:	9,000㎡以上、	準耐: 6,000㎡以上、		
動 力 消 防 ポ ンプ 設 備	屋内・屋外消火栓設備設置対象物					
自 動 火 災 報 知 設 備	一	般	延面積	300㎡以上		
	指定可燃物	危政令別表第4の数量の500倍以上の指定可燃物				
	駐車場部分	地階・2階以上の階	床面積	200㎡以上		
	地階・無窓階又は3階以上の階	地階又は無窓階は100㎡以上、3階以上は床面積300㎡以上				
	11階以上の階	全部				
	特定一階段等防火対象物	全部				
	道路の用に供される部分	床面積	600㎡以上 (屋上部分) 400㎡以上 (上記以外の部分)			
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	地階	床面積の合計		1,000㎡以上		
	地階	温泉の採取のための設備が設置されているもの(収容人員1人未満、2面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。)				
漏 電 火 災 警 報 器	一	般	延面積	300㎡以上		
消 防 機 関 へ 通 報 する 火 災 報 知 設 備	契 約 電 流 容 量	50アンペアを超えるもの				
非 常 警 報 設 備	一	般	延面積	1,000㎡以上		
	ベ ル	等	収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上			
	ベ ル 等 ＋ 放 送 設 備	収容人員300人以上 地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの				
避 難 器 具	2階以上の階・地階	収容人員50人以上(耐火構造の2階を除く)				
	2階以上の階	避難階又は地上に直通する階段が1の階	収容人員10人以上	注7		
誘 導 灯	避 難 口	全部	(床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上(矢印付にあっては、B級以上))			
	通 路 標 識	全部	(床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上)</			

(6)項ニ 幼稚園・特別支援学校

項 目	基 準 （ 令 ・ 規 則 ）						
収 容 人 員 算 定 法	教職員数＋幼児・児童・生徒の数						
防 炎 防 火 対 象 物	全部						
消 火 器	一 般	延面積	150㎡以上				
	地階・無窓階、3階以上の階	床面積	50㎡以上				
	少 量 危 険 物	危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物					
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量以上の指定可燃物					
屋 内 消 火 栓 設 備	一 般	1号消火栓	延面積	700㎡以上			
	地 階 ・ 無 窓 階 又 は 4 階 以 上 の 階	又は 2号消火栓	床面積	150㎡以上			
	指 定 可 燃 物	1号消火栓	危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)				
	一 般	平屋建以外	延面積	6,000㎡以上			
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	地 階 ・ 無 窓 階	床面積	1,000㎡以上				
	4 階 以 上 10 階 以 下 の 階	床面積	1,500㎡以上				
	高 層 建 築 物	階数11(地階を除く)以上のもの					
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)					
水 噴 霧 消 火 設 備 泡 消 火 設 備	屋 上 部 分	回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場(泡・粉末)					
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積	600㎡以上	(水噴・泡・不活性・粉末)			
			400㎡以上				
	自 動 車 の 修 理 整 備 部 分	床面積	地階・2階以上の階	(泡・不活性・ハロゲン・粉末)			
			1階				
	駐 車 場	床面積	地階・2階以上の階	(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末)			
			1階				
			屋上				
			機械装置駐車場 収容台数10台以上				
	発 電 機 ・ 変 圧 器 等 電 気 設 備	床面積	200㎡以上				
ハロゲン化物消火設備	鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・ 乾 燥 室 等	床面積	200㎡以上				
粉 末 消 火 設 備	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上				
	指 定 可 燃 物	危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物 ・綿花類、木毛及びびかんくず、ぼろ及び紙くず(油紙類を除く)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性ゴム等を除く) (水噴・泡・不活性) ・紙くず(油紙類に限る)又は石炭、木炭類(水噴・泡) ・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性ゴム等に限る)(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末) ・木材加工品及び木くず(水噴・泡・不活性・ハロゲン)			注3		
屋 外 消 火 栓 設 備	1 ・ 2 階 床 面 積 合 計	耐火:	9,000㎡以上、	準耐: 6,000㎡以上、			
動 力 消 防 ポ ン プ 設 備	屋内・屋外消火栓設備設置対象物	その他:	3,000㎡以上	注4			
自 動 火 災 報 知 設 備	一 般	延面積	300㎡以上				
	特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物	全部					
	駐 車 場 部 分	地階又は2階以上の階の床面積200㎡以上					
	地階・無窓階又は3階以上	床面積	300㎡以上				
	階 数 11 階 以 上 の も の	全部					
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分	床面積	600㎡以上	(屋上部分)			
			400㎡以上				
	通 信 機 器 室	床面積	500㎡以上				
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	地 階	床面積の合計1,000㎡以上					
	温泉の採取のための設備が設置されているもの(収容人員1人未満、2面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。)						
漏 電 火 災 警 報 器	一 般	延面積	300㎡以上				
	契 約 電 流 容 量	50アンペアを超えるもの					
消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備	延面積 500㎡以上						
非 常 警 報 設 備	ベ ル 等	収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上					

(16の3)項 建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（準地下街）

項 目	基 準（ 令 ・ 規 則 ）								
防 炎 防 火 対 象 物	全部								
消 火 器	一 般		全部						
	少 量 危 険 物		・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物						
	指 定 可 燃 物		・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物						
屋 内 消 火 栓 設 備	指 定 可 燃 物		1号消火栓	危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)					
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	一 般		延面積 1,000㎡以上、かつ、(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)イの床面積の合計 500㎡以上						
	指 定 可 燃 物		危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)						
	スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完 補助散水栓又は屋内消火栓								
水 噴 霧 消 火 設 備	屋 上 部 分		回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 (泡・粉末)						
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分		床面積	600㎡以上 (屋上部分)	(水噴・泡・不活性・粉末)				
				400㎡以上 (上記以外の部分)					
	自 動 車 の 修 理 備 部 分		床面積	地階・2階以上の階 200㎡以上	(泡・不活性・ハロゲン・粉末)				
				1階 500㎡以上					
	駐 車 場		床面積	地階・2階以上の階 200㎡以上	(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末)				
				1階 500㎡以上					
				屋上 300㎡以上					
泡 消 火 設 備	機械装置駐車 収容台数10台以上								
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	発 電 機 ・ 変 圧 器 等 電 気 設 備		床面積	200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)				
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・ 乾 燥 室 等 (多量の火気)		床面積	200㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)				
粉 末 消 火 設 備	通 信 機 器 室		床面積	500㎡以上	(不活性・ハロゲン・粉末)				
	指 定 可 燃 物		危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物 ・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(油紙類を除く)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性ゴム等を除く) (水噴・泡・不活性) ・紙くず(油紙類に限る)又は石炭、木炭類(水噴・泡) ・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性ゴム等に限る)(水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末) ・木材加工品及び木くず(水噴・泡・不活性・ハロゲン)			注1			
屋 外 消 火 栓 設 備									
動 力 消 防 ポ ンプ 設 備									
自 動 火 災 報 知 設 備	一 般		延面積 500㎡以上で、かつ(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)イの床面積の合計が300㎡以上						
	指 定 可 燃 物		危政令別表第4の数量の500倍以上の指定可燃物						
	駐 車 場 部 分		床面積	200㎡以上					
	道 路 の 用 に 供 さ れ る 部 分		床面積	600㎡以上 (屋上部分)					
				400㎡以上 (上記以外の部分)					
	通 信 機 器 室		床面積	500㎡以上					
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	一 般		延面積 1,000㎡以上、かつ(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)イの部分の床面積合計 500㎡以上						
	温泉の採取のための設備が設置されているもの(収容人員1人未満、2面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。)								
漏 電 火 災 警 報 器									
消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備	一 般		全部			注2			
非 常 警 報 設 備	ベ ル 等 + 放 送 設 備		全部						
避 難 器 具									

