

小型動力ポンプの購入仕様書

1 総則

この仕様書は、奈良県広域消防組合（以下、「発注者」という。）が購入する小型動力ポンプに関する必要な事項を定めるものとする。

2 概要

件 名 小型動力ポンプの購入
数 量 1 式
納入場所 奈良県御所市大字蛇穴 250 番地の 1
奈良県広域消防組合 御所消防署
納入期限 令和 8 年 3 月 31 日

3 購入物品及び数量

小型動力ポンプの規格等にあつては、以下のとおりとする。

(1) 品名

C-1 級小型動力ポンプ

【参考商品名】 トーハツ製 VE20AS 又は シバウラ防災製作所 FT310 又は同等品

数量：1 式

※同等品を指定する場合は、同等品承認期間中に「同等品承認申請書」を発注者に提出し、承認を受けること。なお、承認を受けない物品の納品は認められない。以下同じ。

(2) 要求性能

ア エンジン

(ア) 空冷式又は水冷式で C-1 級に適合するもの

(イ) 検定出力：7.0KW 以上

(ウ) 燃料タンク容量：4.0ℓ以上

(エ) 使用燃料：ガソリン

(オ) 始動方式：セルスターター

(カ) オートチョークが付いていること。

(キ) バッテリー充電コードが付いていること。

イ ポンプ

(ア) 性能：規格圧 0.5MPa、規格放水量 0.5/min 以上

(イ) 真空ポンプ：オイルレス真空ポンプ

(ウ) 口径：吸水側 呼称 65mm

吐出側 呼称 65mm

(3) 付属品一覧

品 名	数量
吸水管 65mm×10m AC 金具付 【参考商品名】 スーパーデラックスホース 可搬ポンプ用 【消防用吸管の技術上の規格を定める省令に適合するもの】	1 本

上記吸水管に接続可能な媒介金具 ・ 65 mmネジメス×65 mm差込メス（町野式） アルミ製	1 個
ストカゴセット 【参考商品名】岩崎製作所製 ストカゴセット 3 フック付	1 セット
ディスクストレーナー 【参考商品名】D75S 65mm 吸管対応媒介金具付（65 ネジメス×75 ネジオス） ゴミ取りネット（5 枚）付	1 個
吐出側媒介金具 65 mmネジメス×65 差込メス（町野式） アルミ製 65 mm差込メス×50 差込オス（町野式） アルミ製	各 1 個

4 受注者は、納入時に次の書類を提出すること。

- | | |
|-------------|-----|
| （１）取扱説明書 | 2 部 |
| （２）試験成績書 | 2 部 |
| （３）検査合格書の写し | 2 部 |
| （４）保証書 | 1 部 |

5 業務の完了

発注者の検収に合格した後、適正な書類の提出があったことを以って、業務の完了とする。

6 支払条件

業務完了後、受注者から適法な支払請求を受理した日から 30 日以内に消防署が受注者の指定する銀行口座へ振り込むこととする。

7 納入等に関する事項は、次のとおりとする。

- （１）納入は各部清掃のうえ行うものとする。
- （２）納入後、発注者が指定する場所において、当組合職員に対して取扱い、保守管理等の説明を行うこと。なお、これに係る経費については、受注者が負担するものとする。

8 その他

- ・ 小型動力ポンプのアフターサービス及びメンテナンスを早期に対応できるよう整備体制が確立されていること。
- ・ 受注者は、契約にあたり、この仕様書を検討し十分熟知したうえ契約するものとし、契約後における一切の疑義は、原則として発注者の解釈に従うものとする。なお、質疑応答事項は、この仕様書における追補とする。
- ・ 受注者は、納入後 1 年以内に設計及び製作上の不良による故障が発生した場合は、無償修理を行うこと。また、構造又は製作に関わる技術に起因する不備欠陥については、保証期間後においても、無償にて取替え又は修理を行うこと。なお、その取替え又は修理期間中は代替品を用意すること。
- ・ 受注者は、この仕様書に疑問が生じた場合は、発注者に連絡のうえ、承認又は指示を受けること。