

高圧空気ポンベの購入仕様書

1 総則

この仕様書は、奈良県広域消防組合（以下「本組合」という。）が購入する高圧空気ポンベについて必要な事項を定めるものとする。

2 納入場所

奈良県橿原市慈明寺町149番地の3

奈良県広域消防組合消防本部 警防部警防課救助装備係

3 納入期限

令和8年3月31日

※納入時期については、発注者と協議すること。

※2回に分けて納入を行い、できるだけ期間を空けて納入すること。

4 数量及び仕様

(1) 仕様詳細

材 質	カーボン繊維製 FRP-アルミニウム合金
本 数	20本
内容積	4.7L
重 量(高圧空気ポンベ単体)	2.7kg程度
外 径	138mm程度
全長(そく止弁除く)	465mm程度
充てんガス	空気
最高充てん圧力	29.4MPa
耐圧試験圧力	49.0MPa
耐用年数	15年
圧力指示計	内蔵型
そく止弁開閉ハンドルと充てん口との角度	150度
保護カバー	上下一式
ネジ山保護キャップ	金属製

(2) 高圧空気ポンベは、納入日において製造後4ヶ月以内のものであり、高圧ガス保安法に基づく検査に合格したものでなければならない。

(3) 容器所有者登録番号「M013」をアルミシートに刻印し、高圧空気ポンベ側面の見易い位置に貼付し、その上に保護用透明シートを貼付すること。

5 検収及び業務の完了

検収は、受注者が立会いのうえ実施し、本組合の納入検査に合格した後、廃棄高圧空気ポンベの引き取りが完了したことをもって業務の完了とする。

6 支払い条件

業務完了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に受注者が指定する口座に振り込むこととする。

7 保証

- (1) 受注者は、納入後1年以内に素材及び材質等の不良による故障、破損が発生した場合には、無償にて修理又は交換を行うこと。ただし、製造業者保証のあるものは除く。
また、構造及び製作に関わる技術に起因する不備欠陥については、保証期間後においても、無償にて修理又は交換を行うこと。
- (2) 受注者は購入物品の製造業者保証サービスの窓口となること。
- (3) 受注者は納入数量分の保証書を提出すること。

8 その他

- (1) 契約において疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議し決定するものとする。なお、質疑回答事項は本仕様書の追補とする。
- (2) 本業務に係る物品を本組合に納入し、検収検査完了までの納入物品の事故及び受注者が行う納入作業による本組合施設への損害は、すべて受注者の負担とする。
- (3) 納入する物品で本仕様書に特に記載がなくとも、物品の調達・納入に伴い、必然的に必要となる一切の費用を含めるものとする。
- (4) 受注者は廃棄高圧空気ポンベ（50級～80級のFRPポンベ）を本購入費用内で引き取るものとする。（引き取り本数については、購入本数と同数とする。）なお、引き取り日時については、高圧空気ポンベ納入後、発注者と協議すること。