

## 定期自主検査実施内容空気圧縮機分解点検参考資料 (A K - 1 3 B)

## 1. 空気圧縮機点検項目

点検項目	点検整備の確認資料
吸入、吐出弁点検	高圧圧縮機は多段式の為。各圧縮部の弁カバを分解し内部の空気弁を取り出し分解点検行う。
潤滑油交換	クランクケースカバーを外しクランク室内の潤滑油を抜出し点検清掃を行った後に新油と交換する。
確認運転	各圧力が正常に作動している事を確認すると共に異音、振動がない事を点検する、また圧縮機の能力を確認するため処理能力計算書を添付する事

## 2. エアフィルタ

点検項目	点検整備の確認資料
逆止弁点検	逆止弁を分解し点検する
活性炭交換	活性炭及びフェルトを交換すること
破裂板	マツバラ純正部品を使用し作動試験成績書及び材料試験成績書を添付すること

※報告書に点検項目別に分解写真を添付する事

分解箇所のパッキン、Oリング等は交換する事

