

警防部警防課熱画像直視装置の購入 仕様書

1 目的

この仕様書は、奈良県広域消防組合消防本部警防部警防課（以下「発注者」という。）が発注する熱画像直視装置について必要な事項を定めるものとする。

2 納入場所

奈良県橿原市慈明寺町149番地の3

奈良県広域消防組合消防本部 警防部警防課消防装備係

3 納入期限

令和9年3月31日

4 購入物品、数量及び仕様等

品名	数量	要求仕様	参考製品
熱画像直視装置	7	<ul style="list-style-type: none">・熱画像解像度（IR 解像度）が 256×192（49,152ピクセル）以上であること。・検知することができる対象温度範囲が 500℃以上であること・防爆及び保護等級 IP67 以上であること・周囲環境が 200 度以上の場所において3分以上の使用ができるものであること	桜護謨株式会社製 SRTC-2

※新品であること。

※日本国内で修理対応が可能であること。

※参考製品以外の同等品を指定する場合は、同等品承認期間中に「同等品承認申請書」を発注者に提出し、承認を受けること。承認を受けない物品の納品は認めない。

5 業務の完了

納入時に発注者が行う検査に合格することをもって業務の完了とする。

6 支払い条件

業務完了後、受注者の適法な請求を受理した日から30日以内に発注者が受注者の指定する口座へ振り込むこととする。

7 その他

- ・受注者は、納入後1年以内に設計及び製作上の不良による故障が発生した場合は無償にて修理又は交換を行うこと。ただし、メーカー保証のあるものは除く。また、構造或いは製作に関わる技術に起因する不備欠陥については保証期間後においても無償にて交換又は修理を行うこと。

- ・本仕様書に記載されていない事項で機能上当然必要となるもの及びメーカーの標準付属品は装備することとし、本業務において疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議し決定するものとする。
- ・入札金額には、本物品調達にかかる全ての費用（送料等を含む。）を含めるものとする。
- ・契約後、受注者は速やかに見積明細書を提出すること。